



Учётный номер:
28220061000200572605
от 27.08.2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

675000, г. Благовещенск, Амурской области, ул. Пионерская, 47, тел. 52-21-83

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676770, г. Райчихинск Амурской области, ул. Милищейская, 1.

тел: 8(4164) 722-112, email: gpn_ray@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
Детский сад № 2 городского округа города Райчихинска Амурской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловского района по пожарному надзору № 6 от «03» февраля 2022 года в период с «09» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г.

Государственным инспектором г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловского района по пожарному надзору – старшим инспектором ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области Храмцовой Геляной Андреевны старшим лейтенантом внутренней службы, государственным инспектором г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловского района по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области Голик Григорием Эдуардовичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая хозяйством МДОАУ Д/С № 2 Омельченко Елена Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с статьями 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1	2	3	4	5
Корпус № 1 г. Райчихинск, ул. Музыкальная, 32 А				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	1. 08. 2023г.	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспе-	п. 30 ППР в РФ	1. 08. 2023г.	

	чено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (не менее 1 на каждого дежурного).			
3.	На пути эвакуации из музыкального зала устроен порог, препятствующий безопасной эвакуации людей (труба отопления).	п. 27 ППР в РФ	1.08.2023г	
4.	Руководитель организации не обеспечивает своевременное проведение проверок водоотдачи внутреннего водопровода 2 раза в год.	п. 48 ППР в РФ	1.08.2023г 31.08.2023г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующей МДОАУ детского сада № 2

Александрова Наталья Николаевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловскому району по пожарному надзору Храмцова Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)