Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Райчихинске Александрова Н.Н., заместитель заведующей МДОАУ детским садом № 2

МЕРОПРИЯТИЯ по выполнению предписания № 87/15 от 18.05.2017г. МДОАУ детский сад № 2

1.0	П	подоть детекни сад не 2	TT /
No	Предписание	Выполнение	Исполнитель/контроль
Π/Π			
1	Документ, подтверждающий	ООО «Формоза -ДВ» проведена проверка вентиляционных каналов	ООО «Формоза-
	эффективность работы	зданий детского сада. (акты прилагаются).	ДВ»/Заведующая
	вентиляционной системы	В связи с отсутствием финансирования работы будут проводиться в	
		плановый ремонт учреждения в 2018 г.	
2	Световые проемы в спальнях 1	В спальнях 1 младшей и средней группах на окнах повешены	Завхоз
	младшей, средней группах не	солнцезащитные шторы. (фото прилагается)	Воспитатели групп
	оборудованы регулируемыми		15
	солнцезащитными устройствами,		
	жалюзи или шторы отсутствуют,		
	используются тюль		
	Heliolibayiolex Holib	The Real Property and the Party of the Party	

3. Складское помещение, где производиться хранение сухих сыпучих продуктов не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха

Приобретен гигрометр ВИТ-2 (чек на сумму 650 руб. от 26.06.2017г.) (фото прилагается)



Завхоз

В здании детского сада № 19 МДОАУ детский сад № 2 не проводятся инженерно- технические мероприятия по защите объекта от грызунов, так как в туалетном помещении игровой второй младшей группы «Б» не устранены трещины в полу в месте расположения умывальных раковин, места прохождения инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения не герметизированы, отмечен стойкий запах сырости в данной группе; в туалетной старшей «А» группе места прохождения инженерных коммуникаций не герметизированы.

В туалетном помещении игровой второй младшей группы «Б» (с 01.07.2017 средняя группа) все нарушения устранены (фото прилагается).



В туалетной старшей «А» группе (с 01.07.2017 г. 2-я младшая группа) все нарушения устранены (фото прилагается).

Воспитатели, Завхоз/ Заведующая

5	В помещении постирочной отсутствует подводка горячей воды через смеситель к моечной ванне	В помещение постирочной подводка горячей и холодной воды через смеситель	Завхоз/Заведующая
6	Умывальник в процедурном медицинском кабинете не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением — используется смеситель с вентилями	Умывальники в процедурном медицинском кабинете оборудованы локтевыми (бесконтактными) смесителями (фото прилагается) Корпус 1	Завхоз/Заведующая

		Kopnyc 2	
7	Питание в МДОАУ детский сад № 2 организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, утвержденным заведующей МДОАУ детский сад № 2 г. Райчихинска 26.10.2011. Представлено экспертное заключение № 205 от 26.10.2011 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» о соответствии примерного десятидневного меню требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Главного	Примерное десятидневное меню приведено в соответствие с действующим СанПиНом. В меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. (сканы примерного меню на 10 дней прилагаются в отдельном файле)	Медсестра/Заведующая

	государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В примерном десятидневном меню отсутствует ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания		
8	По результатам проведенных исследований Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Райчихинске (предписание № 87/15 от 18.05.2017г.) в двух пробах питьевой воды, отобранных из крана на пищеблоке и в ясельной группе МДОАУ детского сада № 2 по адресу: г. Райчихинск, ул. Музыкальная 32A, на определяемые показатели: запах, привкус, цветность, мутность, железо, обнаружено превышение уровня показателя качества питьевой воды по железу и составило соответственно на пищеблоке результат исследования — 0,52±0,13 мг//л, гигиенический норматив — не более 0,3 мг/л (согласно СанПиН	В АО ЖКХ-Ресурс Райчихинский направлено заявление о проведении профилактических мероприятий по устранению данного нарушения. Исх. № 63 от 23.08.2017 Вход. №б/н от 23.08.2017	ЖКХ-Ресурс- Райчихинский /Заведующая

2.1.4.1047-01), в ясельной группе
результат исследования - 0,64±0,16
мг/л, гигиенический норматив - не
более 0,3 мг/л

Заместитель заведующей МДОАУ детским садом № 2

31.08.2017г.



Н.Н. Александрова