

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

### Информация

о устранении нарушений по предписанию №25/1/1 от 27.09.2018 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Райчихинску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Амурской области

#### Корпус 1, г. Райчихинск, ул. Музыкальная , 32 А

- п.1 . Наружные эвакуационные лестницы 3 типа здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности ( срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.) – в виду отсутствия финансовых средств, срок исполнения сентябрь 2020 года;
- п.2 . Направление открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из помещений медицинского блока на улицу, не соответствует требованиям пожарной безопасности (срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.) , - исполнено май 2019 г.
- п.3 . В спальном помещении спец. группы для отделки потолка применяются декоративно-отделочные материалы с высокой пожарной опасностью ( срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.)– срок исполнено июль 2019 г.
- п. 4 . Не все помещения детского сада оборудованы пожарными извещателями (срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.)– исполнено май 2019 г.
- п.5 . Территория детского сада не в полном объеме очищена от сухой растительности и опавших листьев (срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.) – очищена, убирается по мере необходимости.

#### Корпус 2, г. Райчихинск, ул. Музыкальная , 24

- п.6 . Наружные эвакуационные лестницы 3 типа здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности ( срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.) – в виду отсутствия финансовых средств, срок исполнения сентябрь 2020 года;
- п.7. Строения складов не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, (срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.) , - исполнено июнь 2019 г.
- п.8 . Не все помещения детского сада оборудованы пожарными извещателями (срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.) – исполнено май 2019 г.
- п.9 . Для покрытия пола на пути эвакуации применяются горючие материалы (линолеум) с несоответствующими характеристиками пожарной опасности(срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.) – исполнено июнь 2019 г.
- п.10 . Территория детского сада не в полном объеме очищена от сухой растительности и опавших листьев (срок устранения нарушения требования пожарной безопасности 01.09.2019 г.)– очищена, убирается по мере необходимости.

Заведующий  
МДОАУ детским садом № 2



С.А. Серёжникова